

Zertifizierung zur baulichen Suizidprävention

Auditmappe 142048-01

KJP Klinikum Aschaffenburg
März 2023

Kapitel

Gebäudeinformationen

- Außenansicht
- Lageplan
- Grundrisse

Legende

Ampelsystem zur Bewertung der Bauelemente nach statistischer Relevanz für die Methodenrestriktion

- ○ ○ ○ ○ ○ Suizide nicht möglich
- ● ○ ○ ○ ○ Suizide nicht möglich, Zusatzinformationen beachten!
- ● ○ ○ ○ ○ Suizide sind möglich, jedoch wenig wahrscheinlich
- ○ ● ○ ○ ○ Suizide sind möglich
- ○ ○ ● ○ ○ Suizide sind möglich, hohes Risiko
- ○ ○ ● ● ○ Suizide sind möglich, höchstes Risiko

Ampelsystem zur Bewertung atmosphärischer Belange

- 🌸 🌸 🌸 🌸 Atmosphärische Aspekte sehr gut umgesetzt
- 🌸 🌸 🌸 🌸 Atmosphärische Aspekte überwiegend umgesetzt
- 🌸 🌸 🌸 🌸 Atmosphärische Aspekte mangelhaft umgesetzt
- 🌸 🌸 🌸 🌸 Atmosphärische Aspekte nicht umgesetzt


Kriterien für die Bewertung

- R** Restriktive Ansätze / Methodenrestriktion
- Z** Zusatzinformationen zur Atmosphäre, Barrierefreiheit, Nutzungskomfort usw.

Rückzugsbewertung von Räumen

- Rückzug A** Patienten haben grundsätzlich keinen Zugang zum Raum (z.B. Personalaufenthalt, verschlossene Lagerräume).
- Rückzug B** Patienten haben nur in der Gruppe (gemeinsam mit Mitpatienten) oder in Begleitung von Personal Zutritt zum Raum. Sie sind nie allein im Raum.
- Rückzug C** Patienten könnten im Raum zeitweise (z.B. nachts) allein sein, ohne dass unmittelbar mit anderen Personen zu rechnen ist.
oder
Rückzugsräume außerhalb der Station: Patienten können im Raum auch länger allein sein und müssen nicht mit Störungen rechnen.
- Rückzug D** Rückzugsräume innerhalb der Station: Patienten können im Raum auch länger allein sein und müssen nicht mit Störungen rechnen.
- Rückzug E** Akuträume

Außenansicht und Lageplan



Legende	
Rückzugsbewertung von Räumen (relevant für langsame Suizidmethoden wie Strangulation)	
Rückzug A	Patienten haben grundsätzlich keinen Zugang zum Raum (z.B. Personalaufenthalt, verschlossene Lagerräume). ■ Für Patienten unzugängliche Räume
Rückzug B	Patienten haben nur in der Gruppe (gemeinsam mit Mitpatienten) oder in Begleitung von Personal Zutritt zum Raum. Sie sind nie allein im Raum. ■ Dienstzimmer ■ Büros, Therapie, Behandlung - Patienten nie ohne Aufsicht ■ Flure (ohne schlecht einsehbare Nischen)
Rückzug C Risiko vorhanden	Patienten könnten im Raum zeitweise (z.B. nachts) allein sein, ohne dass unmittelbar mit anderen Personen zu rechnen ist. ■ Freibereiche ■ Aufenthaltsbereiche und schlecht einsehbare Flurnischen Rückzugsräume außerhalb der Station: Patienten können im Raum auch länger allein sein und müssen nicht mit Störungen rechnen. ■ Sonstige potentielle Rückzugsräume (z.B. zugänglicher Dachboden, Treppen DG)
Rückzug D Hochrisikobereich	Rückzugsräume innerhalb der Station: Patienten können im Raum auch länger allein sein und müssen nicht mit Störungen rechnen. ■ Patientenzimmer ■ Nassräume
Rückzug E Höchstes Risiko	Akuträume ■ Akuträume



Bedingungen:
Treppenhaus ist hier kein Rückzugsraum, da nur mit Transponder zugänglich.

EG, Therapiebereich




Bedingung:
Treppenhaus gegenüber Stützpunkt dauerhaft verschlossen (nur mit Transponder zu öffnen) und nur in Begleitung nutzbar.

OG, Station



Bedingung:
Treppenhaus gegenüber Stützpunkt dauerhaft verschlossen (nur mit Transponder zu öffnen) und nur in Begleitung nutzbar.

DG, Garten



*Bedingung:
Treppenhaus vorn dauerhaft verschlossen und
nur in Begleitung nutzbar.*